別表 2

# 浄水水質検査結果書

No. eX170992-001

大隅鹿屋病院 様

平成 29年 12月 9日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業 宮崎県27水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町 0 0 番地
Tel 0985-24-1166 FAX 0985-24-1166

水質検査部門管理者 延原 亮司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 受付日 | 平成 29年 12月 6日 | 受付方法 | 当方採取 |
| 採取日 | 平成 29年 12月 6日 | 時刻 | 8時 40分 |
| 天候 | 当日 晴 前日 曇 | 温度 | 気 温 13.5 ℃ 水 温 19.6 ℃ |
| 検査期間 | 平成 29年 12月 6日 ～ | | 平成 29年 12月 8日 |
| 採水者 | 髙橋 郷士朗 | 区分責任者 | 理化学：蛯原 直輔 生物学：片平 千登世 |
| 試料名 | 飲料水(浄水) | 施設名 | 大隅鹿屋病院 |
| 採水場所 | 9階末端給水 | 水源種別 | ― |

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 定量下限値 | 水質基準 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/mℓ | 0 | ― | 100 以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第1 |
| 大腸菌 | /100mℓ | 不検出 | ― | 検出されないこと | 厚生労働省告示第261号 別表第2 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 1.6 | 0.1 | 10 以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第13 |
| 塩化物イオン | mg/ℓ | 3.2 | 0.5 | 200 以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第13 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/ℓ | 0.3 未満 | 0.3 | 3 以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第30 |
| pH値 | ― | 6.8(21.9℃) | ― | 5.8以上8.6以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第31 |
| 味 | ― | 異常なし | ― | 異常でないこと | 厚生労働省告示第261号 別表第33 |
| 臭気 | ― | 異常なし | ― | 異常でないこと | 厚生労働省告示第261号 別表第34 |
| 色度 | 度 | 1 未満 | 1 | 5 以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第36 |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 0.1 | 2 以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第41 |
| 残留塩素 | mg/ℓ | 0.32 | 0.05 | ― | ― |
| | | ー以下余白ー | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。 |
| 備考 | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 |

様式 ハ－17