別表　1

原水水質検査結果書

No.　eX160826-001

大隅鹿屋病院　様

平成　28年　11月　8日

厚生労働大臣登録機関　登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録　宮崎県27水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町[illegible]００番地
Tel 0985-24-11[illegible]　FAX 0985-24-1166

水質検査部門管理者　延原 亮司

受付日	平成　28年　11月　4日	受付方法	当方採取
採取日	平成　28年　11月　4日	時刻	8時　05分
天候	当日　晴　　前日　晴	温度	気温 10.2 ℃　　水温 19.8 ℃
検査期間	平成　28年　11月　4日　～	平成　28年　11月　7日	
採水者	髙橋 郷士朗	区分責任者	理化学：蛯原 直輔　　生物学：片平 千登世
試料名	飲料水(原水)	施設名	大隅鹿屋病院
採水場所	貯水タンク	水源種別	－

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
大腸菌	MPN/100mℓ	0	－	－	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mℓ	0	－	－	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法
		－以下余白－			

判定	
備考	検

様式 ハ－16